


Блок LNB-КА6 25.5-26.5

Параметр	Условия измерения	Значение по ТЗ	Измеренное значение
Входная частота		25,5÷26,5ГГц	25,47÷26,5ГГц
Выходная частота		0,95÷1,7ГГц	0,95÷1,7ГГц
Частота гетеродина	Fmin.-Fmax, Шаг F0 (default)	24,55÷24,8ГГц	24,52÷24,8ГГц, шаг 40МГц 24,52ГГц
Спектральная плотность мощности фазовых шумов гетеродина смесителя (LO/2), при отстройке от несущей частоты	100 Гц	-65 дБн/Гц	-65 дБн/Гц
	1 кГц	-72 дБн/Гц	-74 дБн/Гц
	10 кГц	-75 дБн/Гц	-75 дБн/Гц
	100 кГц	-90 дБн/Гц	-92 дБн/Гц
Коэффициент шума	-50°C	< 3.5дБ	2,5
	+25°C		2,9
	+60°C		3,2
Коэффициент преобразования	-50°C	> 50дБ	65,1
	+25°C		61,2
	+60°C		60,0
Неравномерность коэффициента преобразования	-50°C	± 3дБ	< 5,0
	+25°C		
	+60°C		
Максимальный коэффициент преобразования		аттенюатор 0дБ	Код 1023
Минимальный коэффициент преобразования		аттенюатор 30дБ	Код 0
Диапазон регулирования коэффициента преобразования	С уменьшением Кш (макс.)	-	30дБ
	Без уменьшения Кш	-	18дБ
Подавление зеркальной частоты	22,82÷23,57	>40дБ	>50дБ
Частота внешнего опорного сигнала		10МГц	10МГц
Уровень мощности опорного сигнала		0 дБm	-2 ... +2дБm
Фазовые шумы опорного сигнала (Морион «ГК-75»)	100 Гц	- 135дБн/Гц	- 145дБн/Гц
	1 кГц	- 143дБн/Гц	- 155дБн/Гц
	10 кГц	- 145дБн/Гц	- 160дБн/Гц
Входной волновод (WR-42)		WR-42	10.67×4.32мм
Выходной импеданс (разъём SMA или N)		50 Ом	50 Ом
Выходной КСВ	Во всем диапазоне	1,6	< 1,4
Выходной P _{дБ}	Во всем диапазоне	-	+5 дБm
Максимально допустимый уровень входной мощности в линейном режиме при макс. K _y		-	-60 дБm
Максимальной уровень входной мощности, не приводящий к повреждению блока		-	0 дБm
Входное напряжение питания		12В	(12±1)В
Ток потребления		0,6А	0,38 А
Габаритные размеры без разъемов			69 x 39 x 48 мм

Название контактов разъёма РСГ-7АТВ «УПР»:

1. Общий	«земля»	Вид на РСГ-7 снаружи 
2. Не используется		
3. Не используется		
4. Не используется		
5. Не используется		
6. А (RS-485)	интерфейс RS-485	
7. В (RS-485)	интерфейс RS-485	

Краткая инструкция пользователя LNB-Ка5-25,5 26,5:

1. На волноводном возбuditеле присутствует отрицательное напряжение (!), долговременное замыкание которого на землю может привести к выходу из строя блока (!). Используйте герметизирующие волноводные прокладки и герметичный входной волноводный тракт.
2. Блок имеет полосовой фильтр на входную опорную частоту, от помех импульсных источников питания, которые могут портить ФАПЧ попадая на вход опорной частоты микросхемы синтезатора.
3. Максимальное напряжение питания +15...+18В. Более высокое напряжение может привести к выходу из строя блока.
4. При включении по умолчанию устанавливается частота Fdefault.
5. По шине управления RS-485 можно изменять значения частот Fdefault и управлять частотой гетеродина в пределах и с шагом указанных в таблице от Fmin до Fmax. По шине управления RS-485 можно также изменять коэффициент преобразования блока в пределах, указанных в таблице. Используется программа «LNB-ALL.exe» (универсальная для всех блоков). Максимальное напряжение (*значение DAC: 1023*) 10-ти разрядного ЦАП соответствует минимальному затуханию внутреннего аттенюатора (при напряжении на нём +5В) и максимальному коэффициенту преобразования.
Минимальное напряжение (*значение DAC: 0*) 10-ти разрядного ЦАП соответствует максимальному затуханию (около 30дБ) внутреннего аттенюатора (при напряжении на нём 0В) и минимальному коэффициенту преобразования.
Точное значение DAC подбирается между 0 и 1023, точность установки примерно 0,1дБ.
Для запоминания всех установок программы в блок используется кнопка «Remember».
- Режим может использоваться для корректировки коэффициента преобразования в температуре, коррекции соединительного кабеля, или для полной идентичности основного и резервного комплекта (в системе с резервированием).
7. При отсутствии связи по шине RS-485 при проверенной плате интерфейса RS-485 поменяйте местами сигналы А и В.

